



Městský úřad Turnov
stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov



SPIS. ZN.: SÚ/4490/17/HOZ
Č.J.: SU/17/6073/HOI
VYŘIZUJE: Hozdecká
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz
DATUM: 25.10.2017

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 28.7.2017 na žádost, kterou podali ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje BIMONT s.r.o., IČO 47781262, České mládeže č.p. 713/122, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8, (dále jen "žadatel"), ve věci „**SM, Ohrazenice, náhr. vNN za kNN – II. etapa, IE-124004530**“ na pozemcích: stavební parcely 58/1, 60, 61, 64, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 76/4, 77, 154, 175/1, 175/2, 183, 195, 203, 206, 207/1, 208, 211, 213, 214, 226, 244, 297, 315, 387, 395, 396, 398, 404, 408, 412, 440, 445, 617, 636 a pozemkové parcely 83/3, 83/6, 86/3, 86/9, 87/5, 87/6, 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 95/4, 95/7, 98/5, 98/57, 102/4, 102/5, 102/6, 105/1, 105/3, 108/1, 112, 122/4, 126/2, 130/2, 168/4, 168/5, 169, 170, 198/1, 199/4, 201/3, 202/3, 203/2, 220/2, 220/7, 220/10, 220/11, 222/2, 222/3, 223/2, 223/3, 223/7, 223/8, 223/9, 225/1, 225/7, 225/9, 386/3, 391/4, 393/3, 396/8, 396/9, 396/10, 396/18, 886/1, 887/1, 889/1, 889/4, 889/6, 889/7, 900, 905/1, 906/1, 906/2, 1048/13, 1061 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova.

Po ústním jednání, které proběhlo dne 8.9.2017 bylo doplněno:

- Celkové situace, ve kterých jsou doplněny odstupové vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb.
- Detail připojení kNN k domu čp. 187 podepsaný panem Jiřím Andělem a paní Lenkou Andělovou, oba bytem Ohrazenice 231 a panem Jindřichem Malíkem a paní Ivanou Malíkovou, oba bytem Ohrazenice 187.
- Od ústního jednání k dnešnímu dni došlo k těmto změnám:
 - Ve své trase kabel smyčkově připojí skříň SS100 pro č.p. 121, 215, 236, 106 a skříň SS200 společnou pro č.p. 122 a 113. Z R46 bude vyveden kabel AYKY-J 4x25 do nové SP100 ve fasádě domu č.p. 113 (umístění samostatné přípojkové skříň u č.p. 106).
 - Do nové skříň R47 bude přepojen stávající odběratel č.p. 235, P22 a kabel AYKY 3x120+70 směr R263 – přidání P22 (technická změna v zapojení - vnitřní připojení ve skříni).
 - Do nové skříň SR402 (R31) bude připojen odběratel č.p. 58 (odbočka k č.p. 63 zůstane stávající vrchní).
 - Ze skříň R5 bude vyveden nový kabel AYKY-J 3x240+120, který povede do nové skříň SD722 (R41) (budována v rámci I.etapy) na křižovatce u č.p. 133 a 86. Ve své trase kabel smyčkově připojí novou skříň SS200 pro č.p. 78 a 233 a dále nové přípojkové skříň SS100 pro č.p. 67, 61, P16 (garáž), 241, 232, 150, 231, 187, 77, 72 a 135 (změna pouze SR602 na SD722).
 - Dále bude z SD722(R41) vyveden nový kabel AYKY-J 3x240+120, který povede až do rozvaděče NN u trafostanice SM-0363. Kabel v této trase smyčkově připojí nové skříň SS100 pro č.p. 137, 144, 251, 264, P15 (zahradka), 263 a 262 a novou skříň SS200 (výměna za stávající X311) pro č.p. 289 a novostavbu (změna SR602 na skříň SD722).
 - Nové kabely HDV budou muset být zavedeny u č.p.: 32, 215, 106, 57, 279, 92, 120, 129, 128, 184, 127, 131, 58, 66, 58, 48, 191, 49, 111, 78, 67, 241, 61, P16, 150, 187, 72, 135, 5, 177, 180, 181, 289, 144, 251, 264, 262 (přidáno 187, odebráno 231 a 58).
- **Popis celé stavby po upravení výše uvedených změn:**

