




**Městský úřad Turnov**  
**stavební úřad**

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov



SPIS. ZN.: SÚ/2707/17/HOZ  
Č.J.: SU/18/318/HOI  
VYŘIZUJE: Hozdecká  
TEL.: 481 366 302  
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz  
DATUM: 15.1.2018

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.5.2017 podal

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, náměstí I. P. Pavlova č.p. 1786/2, 120 00 Praha 2-Nové Město**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**rozhodnutí o umístění stavby**

**SM, Ohrazenice - u TS č.779 - kabel NN, IE-12-4003959**

(dále jen "stavba") na pozemcích: stavební parcely 7, 11/1, 12, 22, 150, 152, 196, 535 a pozemkové parcely 25/17, 34/1, 35/1, 35/2, 53/1, 54, 55, 61, 63/1, 63/2, 64/1, 66/1, 66/6, 270/2, 275, 276/2, 278/5, 876/1, 883, 884, 885/1, 885/2, 919/1, 1044, 1045/1, 1264 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Jedná se o nové kabelové vedení AYKY-J 3x240+120 mm<sup>2</sup>.  
Na pozemku parc.č. 66/6 je umístěna stávající dvousloupová trafostanice SM\_0779. Z rozváděče NN bude vytažen nový kabel AYKY-J 3x240+120mm<sup>2</sup>, který kolmo přejde přes komunikaci umístěné na pozemku parc.č. 883. Po překročení vozovky kabel zahne vpravo a podél pozemku parc.č. 25/3 povede směrem k pozemku parc.č.63/2. Následně kabel povede podél pozemku parc.č. 25/4, kde bude umístěna nová přípojková skříň SS100, kde povede podél pozemku parc.č. 25/4 a přejde komunikaci na pozemek parc.č. 63/1, kde bude umístěna nová přípojková skříň SS100, poté se kabel stejnou trasou vrátí k hranicím pozemku parc.č. 25/4 a povede podél komunikace k pozemku parc.č. 25/17, kde bude umístěna nová přípojková skříň SS100. Následně kabel povede ještě kolem pozemku parc.č. 25/17, dále bude pokračovat přes komunikaci a vstoupí na pozemek parc.č. 63/2. Na pozemku parc.č. 63/2 bude umístěna nová přípojková skříň SS100. Od této skříňě bude kabel uložen na pozemku parc.č. 63/2. V prostoru mezi pozemky parc.č. 63/2 a 63/1 povede kabel ke garážím umístěným na pozemku parc.č. 474. Poté zahne kabel vpravo a vstoupí na pozemek parc.č.

